

Megfelelőségi Nyilatkozat

1. A termék egyedi azonosító kódja AB-T-0874/2017
2. A termék azonosítására szolgáló típusszám -
3. A gyártó neve, valamint az értesítési címe SZÁV I. Szállítványozó és Szolgáltató Kft.
4029 Debrecen, Szatmár u. 10. sz.

4. A nyilatkozat tárgya

Javítóréteg (NHK 0/63)

A termék megfelel az e-UT 06.02.11 szerinti földmunka építésre

5. A nyilatkozat megfelel a következő dokumentumok követelményeinek

Vizsgálati jegyzőkönyv száma:

AB-T-0874/2017

Vizsgált paraméterek	Mértékegység	Mért érték
Maximális száraz térfogat sűrűség	$\rho_{d\max}$ (g/cm ³)	2,14
Optimális víztartalom	%	7
Szervesanyag tartalom I _{om}	%	-
Természetes víztartalom	%	2,8
Folyási határ W _L	%	-
Sodrési határ W _P	%	-
Plasztikus index I _p	%	-
Konzisztencia Index I _c	-	-

Összetételi jellemzők

Kavics	%	70
Homok	%	28
Iszap	%	2
Agyag	%	0
Egyenlőtlenégi mutató	C _u	15,6

Az e-UT 06.02.11. utügyi műszaki előírás szerinti osztályozás	Minősítési osztály
Újrahasznosított anyag minősítése földműanyag építésére az előírás 4.2.2.2. pontja szerint	M-1
Szervesség minősítése az előírás 4.6. táblázata szerint	S-1
Vízvezető képesség minősítése az előírás 4.2.4.1. pontja szerint	V-1
Tömöríthetőség minősítése az előírás 4.2.3.3. pontja szerint	T-1
Erózió érzékenység z előírás 4.2.4.2. pontja szerint	E-1
Fagyveszélyesség minősítése az előírás 4.9. táblázta szerint	X-1
Térfogatváltozási hajlam az előírás 4.2.4.4. pontja szerint	D-1

Kiadás helye és dátuma:

Hejőpapi,

2017.09.18

A gyártó nevében felelős személy:



Szatmári József

A megfelelőségi nyilatkozat megfelel az MSZ EN ISO/IEC 17050-1 szabvány előírásainak.